



от 14.11.2022 № Клыков/1600/1732

на

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Юг» – «Калмэнерго»
Северная промзона, г. Элиста
Республика Калмыкия,
Россия, 358007

тел.: +7 (84722) 4-24-10
факс: +7 (84722) 4-41-96
e-mail: priem@ke.rosseti-yug.ru

Генеральному директору
ООО «УК «Жилищник»
Н.П. Левгееву

358014, г. Элиста,
ул. М. Эсамбаева, д. 18

О рассмотрении обращения

Уважаемый Николай Петрович!

Рассмотрев обращение ООО «УК «Жилищник» от 03.11.2022 № 387, сообщая следующее.

Электроснабжение многоквартирного дома (далее – МКД) № 136 про ул. Ю. Клыкова осуществляется по кабельной линии (далее – КЛ) 0,4 кВ, от трансформаторной подстанции (далее – ТП) № 71, запитанной по ВЛ-10 кВ «Школа» от ЦРП-1.

В связи с повреждением основного питающего кабеля 0,4 кВ, в настоящее время электроснабжение МКД № 136 осуществляется по временной схеме - по проложенному по фасаду дома самонесущему изолированному проводу (СИП). Какой либо угрозы СИП не представляет.

11.11.2022 в 15:00, совместно с представителем ООО «Управляющая компания ООО УК «Жилищник» Левгеевым Н.П., был произведен выезд по адресу ул. Клыкова, 136 произведен внеплановый осмотр оборудования ТП № 71 и инструментальный контроль уровней напряжения на Р-0,4 кВ № 1 в сторону вышеуказанного МКД на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, а так же произведен осмотр вышеуказанного СИП.

Руководством Элистинского РЭС разрабатываются мероприятия по устранению повреждения на участке кабельной линии (КЛ) 0,4 кВ основного питания. После устранения повреждения КЛ-0,4 кВ основной питающей линии, временная схема с использованием СИП будет демонтирована, ориентировочный срок устранения - 31.03.2023.

Исполняющий обязанности
заместителя Генерального директора –
директора филиала

М.А. Бугаев

Бадмаев С.А., 8 (84722) 6-21-12

002613