



РОССЕТИ

ЮГ

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Юг» – «Калмэнерго»
Северная промзона, г. Элиста
Республика Калмыкия,
Россия, 358007

от М.И. Бадмаев № Калм/Россет/0431

на _____

тел: +7 (84722) 4-24-10
факс: +7 (84722) 4-41-96
e-mail: priem@ke.rosseti-yug.ru

Генеральному директору
ООО «УК «Жилищник»
Н.П. Левгееву

358014, г. Элиста,
ул. М. Эсамбаева, д. 18

О рассмотрении обращения


Уважаемый Николай Петрович!

Рассмотрев обращение ООО «УК «Жилищник» о выполнении работ по восстановлению подачи уровня напряжения, в многоквартирном доме (далее – МКД), расположенном по адресу: г. Элиста, 8-й микрорайон № 50, сообщая следующее.

Персонал Элистинского района электрических сетей (далее – РЭС) филиала ПАО «Россети Юг»-«Калмэнерго» (далее – Филиал) 08.11.2022, совместно с представителем ООО «УК «Жилищник» Санджиевым Э.В., выехал по указанному адресу для проведения внепланового осмотра оборудования трансформаторной подстанции (ТП) № 238 и инструментального замера уровней напряжения на Р-0,4 кВ № 3 в сторону вышеуказанного МКД, а также на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. По итогам измерений выявлены неравномерные нагрузки между фазами (перекос) уровней напряжения на Р-0,4 кВ № 3 (по фазе А) и на границе балансовой принадлежности (по фазе С).

На данном этапе, для устранения причин перекоса уровней напряжения руководством Элистинского РЭС разрабатываются мероприятия по устранению повреждения на участке кабельной линии 0,4 кВ от ТП № 238 до ВРУ МКД № 50. Ориентировочный срок устранения неисправности - 30.11.2022.

Исполняющий обязанности
заместителя Генерального директора –
директора филиала

 М.А. Бугаев

Бадмаев С.А.
8 (84722) 6-21-12

00 26 72