

АКТ

технического осмотра водопроводно-канализационных устройств

« 8 » 04 202 г.

Мы, нижеподписавшиеся, контролер МУП «Элиставодоканал» Миндугалиев Э.Н.

с одной стороны, в присутствии представителя Махшинов С.В. (слесарь)

произвели осмотр и обнаружили по данному адресу 8 мкр д 9

Давление воды составляет 3,7 бара в 19:50 вечера

Представитель МУП «Элиставодоканал» Миндугалиев Э.Н.

Представитель абонента Махшинов С.В.