

АКТ

технического осмотра водопроводно-канализационных устройств

«20» Февраль 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, контролер МУП «Элиставодоканал» Мангушев Э.И.

Оганов С.А.

с одной стороны, в присутствии представителя ЧК Жилищник, Матаров ВВ (слесарь)

произвели осмотр и обнаружили затопление по данному адресу

давление воды на вводе составляет 5,7 бар.

Представитель МУП «Элиставодоканал»

Мангушев Э.И.

Представитель абонента:

Мангушев Э.И.