

358000 Республика Калмыкия
г. Элиста, ул. Ленина, 271
Филиал
ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»
Элистинский РЭС

ПАО «Россети Юг» филиал «Калмэнерго»
АКТ №Э-003927 от « 25 » января 2021г.

**проверки состояния схемы измерения электрической энергии
и работы /замены/допуска в эксплуатацию приборов (систем) учета до 1000В**

Настоящий Акт составлен представителями филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»

Инженер группы учета электроэнергии и реализации услуг Элистинского РЭС Бурулов Сергей Викторович

(должность, наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)

в присутствии Потребителя/Заявителя (его представителя): Генеральный директор

ООО «Городская управляющая компания» Манджиев Виктор Харцхаевич

(Ф.И.О. и адрес регистрации Потребителя (Заявителя)/юридическое наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(степень родства/должность, Ф.И.О. представителя)

представителя гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) (при участии): _____

(должность, наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)

по факту проведения проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы/замены/допуска в эксплуатацию (не нужно зачеркнуть) прибора (системы) учета по адресу: г.Элиста,

8 микрорайон, дом № 10

(место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета)

Лицевой счет (договор) № _____, наименование (характеристика) объекта, в соответствии с Договором на энергоснабжение (Актом о тех. присоединении) Общедомовой ИУ

(квартира, жилой дом, магазин, производство и т.д.)

1 Данные визуального обследования системы учета:

Данные о системе учета		Снят* <i>(*заполняется при замене системы учета)</i>	Установлен* <i>(*заполняется при установке (допуске), проверке системы учета)</i>		
Сведения о лице, осуществившем снятие/установку прибора учета, ТТ					
Тип прибора учета		Меркурий 230	СЕ 308		
Заводской номер		03890483	012289156601491		
Класс точности		0,5 S	0,5 S		
Ток, А		5 (7,5) А	5 (10) А		
Напряжение, В		3x230/400	3x230/400		
Наличие вращения диска (наличие индикации работы прибора учета)		800 imp	4000 imp		
Разрядность прибора учета		5	5		
Коэффициент учета		40	40		
Показания прибора учета: -тариф 1; -тариф 2; -тариф 3; -тариф 4;		27070	00001		
Квартал, год гос. поверки прибора учета		III / 2010	2020		
Наличие отметки о сертификации					
Номера пломб сетевой организации	На крышке зажимов счетчика		00221090		
	На шкафу учета				
	Прочие места		ИМП – КАЛМ 000574		
Наличие механических повреждений на корпусе прибора, наличие повреждений пломб и (или) знаков визуального контроля.		нет	нет		
Тип ТТ; класс точности		ТТН-А; УХЛЗ; 0,5 «S»	ТТН-А; 0,66 УХЛЗ; 0,5 «S»		
Заводской номер ТТ;	- фаза А	P 21743	200/5	R 33900	200/5
	- фаза В	P 21738		R 33908	
	- фаза С	P 21717		R 33980	
Квартал, год гос. поверки ТТ		I / 2009	IV / 2019		

Номера пломб сетевой организации		00221054; 00221053; 00221055
Наличие механических повреждений, наличие повреждений пломб и (или) знаков визуального контроля.		
Количество произведенных фотоснимков		

Тип вводного коммутационного устройства _____, номинал _____ А

2. Результаты инструментальной проверки (выполненные измерения):

№ п/п	Измеренные параметры	Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»
1.	Напряжение, В			
2.	Ток, А			
3.	Векторная диаграмма			
4.	Cos φ			
5.	Погрешность, %			
6.	Мощность, кВт	Фактическая (определенная в результате измерений), кВт	Время I оборота диска / imp, с	Определенная по данным прибора учета, кВт
7.	Недоучет, %			

Измерения выполнены:

Образцовый счетчик электроэнергии: тип _____, зав.№ _____, поверка _____

Вольтамперфазометр: тип _____, зав.№ _____, поверка _____

Токоизмерительные клещи: тип _____, зав.№ _____, поверка _____

Секундомер: тип _____, зав.№ _____, поверка _____

При проведении инструментальной проверки сняты пломбы и знаки визуального контроля в количестве _____ шт. № _____

При проведении инструментальной проверки установлены пломбы и знаки визуального контроля в количестве _____ шт.

Произведено фотоснимков _____ шт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе проведения проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы/замены/допуска в эксплуатацию прибора (системы) учета, установлено следующее:

1. Прибор учета тип СЕ 308, зав.№ 012289156601491, ТТ типа ТТН-А; 0,66 УХЛЗ, заводские №№ R 33900; R 33908; R 33980, дата следующей поверки _____, установленный на границе (не на границе) балансовой принадлежности сетей, признан(-ы) пригодным(-и) /непригодным(-и) (*нелужное зачеркнуть*) к коммерческим расчетам по причине _____

(указываются причины, по которым прибор (система) учета признан(-а) непригодным к коммерческим расчетам, а так же наличие либо отсутствие безучетного потребления)

На корпус прибора учета типа СЕ 308, заводской № 012289156601491 установлена пломба-индикатор магнитного поля «Антимагнит» № КАЛМ 000574, являющаяся знаком визуального контроля. При воздействии на прибор учета магнитным полем индикатор магнитного поля безвозвратно меняет свой цвет, что является подтверждением факта несанкционированного воздействия на прибор учета внешним магнитным полем, повлекшего искажение данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).

Потребитель (Заявитель) или его представитель _____ / _____
подпись Ф.И.О.

**Заполняется в случае если, до проведения очередной поверки системы учета осталось менее 1 календарного года.*

Доводим до Вашего сведения, что « _____ » _____ 20__ г. истекает срок гос.поверки установленного(-ых) у Вас приборов учета электроэнергии типа _____, заводской № _____, трансформаторы тока типа _____, заводские №№ _____.

Потребитель (Заявитель) или его представитель _____ / _____
подпись Ф.И.О.

Рекомендации, замечания Акт проверки составлен для внесения изменений в Договор энергоснабжения

Подписи:

Представители филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»:

_____ / Бурулов С.В. / _____
подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.

Представитель (Заявитель) или его представителя:

_____ / _____ / _____
подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.

Представителя ГП (энергосбытовой организации) (при участии):

_____ / _____ / _____
подпись Ф.И.О.

