

АКТ

13 ⁴⁰/₂

технического осмотра водопроводно-канализационных устройств

« 28 » 07 2012

Мы, нижеподписавшиеся, контролер МУП «Элиставодоканал»

Бакашов М.А., Юркин Н.Е.

с одной стороны, в присутствии представителя

д. д.к.р.-м, д. 22, д. 23

произвели осмотр и обнаружили

по данному адресу произвести замеры давления воды на вводе, которое составило 4,0 АТМ.

Представитель МУП «Элиставодоканал»

(Signature)

Представитель абонента

слесарь УК «Жилищник Чочювский» *(Signature)*