

358000 Республика Калмыкия
г. Элиста, ул. Ленина, 271
Филиал
ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»
Элиста

ПАО «Россети Юг» филиал «Калмэнерго»
АКТ № 007532 от « 19 » 04 20 21 г.
проверки состояния схемы измерения электрической энергии
и работы/замены/допуска в эксплуатацию приборов (систем) учета до 1000В

Настоящий Акт составлен представителем филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»
Э. Мокиер ПУЗ и ПУ ЭРЭС Товшиев Александр Васильевич

(должность, наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)
в присутствии Потребителя/Заявителя (его представителя): ООО и ИП Исламханов

(Ф.И.О. и адрес регистрации Потребителя (заявителя)/юридическое наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Исламханов В.В. - электриком
(степень родства/должность, Ф.И.О. представителя)

представителя гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) (при участии):
(должность, наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)

по факту проведения проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы/замены/допуска в эксплуатацию (ненужное зачеркнуть) прибора (системы) учета по адресу: г. Элиста 2 учр д 22

(место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета)
Лицевой счет (договор) № _____, наименование (характеристика) объекта, в соответствии с Договором на энергоснабжение (Актом о тех. присоединении) МККФ
(квартира, жилой дом, магазин, производство и т.д.)

1. Данные визуального обследования системы учета:

Данные о системе учета		Снят*	Установлен*
		(*заполняется при замене системы учета)	(*заполняется при установке (допуске), проверке системы учета)
Сведения о лице, осуществившем снятие/установку прибора учета, ТТ			
Тип прибора учета			<u>Энергомер 276803В</u>
Заводской номер прибора учета			<u>009072031001587</u>
Класс точности прибора учета			<u>1</u>
Ток, А			<u>5А/1-7.5А</u>
Напряжение, В			<u>3х220/380</u>
Наличие вращения диска (наличие индикации работы прибора учета)			<u>А-3200</u>
Разрядность прибора учета			<u>6</u>
Коэффициент учета			<u>1</u>
Показания прибора учета:			<u>025627</u>
- тариф 1; - тариф 2;			
- тариф 3; - тариф 4;			
Квартал, год гос. поверки прибора учета			<u>2010</u>
Наличие отметки о сертификации			
Номера пломб сетевой организации	На крышке зажимов счетчика		<u>00255837</u>
	На шкафу учета		
	Прочие места		<u>А/М 006372</u>
Наличие механических повреждений на корпусе прибора, наличие повреждений пломб и (или) знаков визуального контроля			
Тип ТТ; класс точности			
Заводской номер ТТ:	- фаза А	Коэффициент трансформации	
	- фаза В		
	- фаза С		
Квартал, год гос. поверки ТТ			

Номера пломб сетевой организации		
Наличие механических повреждений, наличие повреждений пломб и (или) знаков визуального контроля		
Количество произведенных фотоснимков		1

Тип вводного коммутационного устройства Рубильник, номинал 3-Ф А

2. Результаты инструментальной проверки (выполненные измерения):

№ п/п	Измеренные параметры	Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»
1	Напряжение, В	220	221	223
2	Ток, А	нет возможности замерить		
3	Векторная диаграмма,			
4	Cos φ			
5	Погрешность, %			
6	Мощность, кВтч	Фактическая (определенная в результате измерений), кВт	Время 1 оборота диска/imp, с.	Определенная по данным прибора учета, кВт
7	Недоучет, %			

Измерения выполнены:
 Образцовый счетчик электроэнергии: тип _____, зав. № _____, поверка _____
 Вольтамперфазометр: тип _____, зав. № _____, поверка _____
 Токоизмерительные клещи: тип _____, зав. № _____, поверка _____
 Секундомер: тип _____, зав. № _____, поверка _____
 При проведении инструментальной проверки сняты пломбы и знаки визуального контроля в количестве _____ шт.
 № _____
 При проведении инструментальной проверки установлены пломбы и знаки визуального контроля в количестве 2 шт.
 № 00255837, А/М 006372
 Произведено фотоснимков 1 шт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе проведения проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы/замены/допуска в эксплуатацию прибора (системы) учета, установлено следующее:

1 прибор учета тип ЦЭ 6803 В, зав. № 009072071001507, заводские №№ _____, дата следующей поверки _____, установленный на границе (не на границе) балансовой принадлежности сетей, признан(-ы) пригодным(-и)/непригодным(-и) (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам по причине _____

(указываются причины, по которым прибор (система) учета признан(-а) непригодным к коммерческим расчетам, а также наличие либо отсутствие безучетного потребления)

На корпус прибора учета типа ЦЭ 6803 В заводской № 009072071001507 установлен пломба-индикатор магнитного поля «Антимагнит» № 006372, являющаяся знаком визуального контроля. При воздействии на прибор учета магнитным полем индикатор магнитного поля безвозвратно меняет свой цвет, что является подтверждением факта несанкционированного воздействия на прибор учета внешним магнитным полем, повлекшего искажение данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).
 Потребитель (Заявитель) или его представитель _____, _____
 подпись Ф.И.О.

*Заполняется в случае если до проведения очередной поверки системы учета осталось менее 1 календарного года
 Доводим до Вашего сведения, что « _____ » _____ 20 _____ г. истекает срок гос. поверки установленного (-ых) у Вас приборов учета электроэнергии типа _____, заводской № _____, трансформаторы тока типа _____, заводские №№ _____
 Потребитель или его представитель _____ / _____
 подпись Ф.И.О.

Рекомендации, замечания пу приходи к коммерческой расчету
обсе не жидко целью снизить и сократить
группа семейной отражи задел

Подписи:
 Представителя филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» _____ / _____
 подпись Ф.И.О.
 Потребителя (Заявителя) или его представителя _____ / _____
 подпись Ф.И.О. Представителя ГП (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) (при участии): _____ / _____
 подпись Ф.И.О.