

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«20» августа 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Нах. ПТО. Эрдни-Горяев НВ _____
должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации «Исполнительный директор
ООО „УК „Жилищник“» Магумов В.К. _____
должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Хечев СВ _____
должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений Аугаровой Т.А. кв. 11 _____
Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр. д. № 57 _____
адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7.5 _____
кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

(выполнено/не выполнено)

Подписи:

Эрдни-Горяев НВ _____
Ф.И.О.

Хечев СВ _____
Ф.И.О.

Магумов В.К. _____
Ф.И.О.

Аугарова Т.А. 8-57-11 _____
Ф.И.О.



Приложение № ____
к постановлению Администрации
города Элисты
от «23» 07 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 23 » 07 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Главному специалисту УЖКХ
Таббаев С.М. должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Генеральный директор ООО "Эксплуатация Ливцев Н.П.
должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» инженер Хетиев С.В.
должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений Фертимова С.В. кв. 42
Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 2 мкр., дом 18
адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением 7.5
кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено
(выполнено/не выполнено)

Подписи:

[Подпись] Таббаев С.М.
Ф.И.О.
[Подпись] Ливцев Н.П.
Ф.И.О.
[Подпись] Хетиев С.В.
Ф.И.О.
[Подпись] Фертимова Снежана Владимировна
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 23 » 07 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
Габбаев С.М. должность, Ф.И.О.
представителей управляющей организации ООО "УК "Меликханов" Левчев Н.П. директор должность, Ф.И.О.
представителя АО «Энергосервис» Хечиев С.В. менеджер должность, Ф.И.О.
представителя собственников помещений Манжикиной А.В. кв. 25 Ф.И.О.
составили настоящий акт о том, что по адресу: Змэр. р. № 49 адрес МКД
проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением 7,5 кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:

Габбаев С.М. Ф.И.О.
Левчев Н.П. Ф.И.О.
Хечиев С.В. Ф.И.О.

Манжикина А.В. Ф.И.О. 8-49-25 кв.

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 17 » мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Эксперт-консультант Дорджиев Х.Б.
должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Испол. дир. ООО УК «Жилищник» Манцжиев В.Х.

должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Хегиев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн/1 Цевенов Б.А.

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 2 мкр 17 в.

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением 7,5
кгс/кв.см.

Вывод

КОМИССИИ:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:

[Подписи]

Дорджиев Х.Б.

Ф.И.О.

Манцжиев В.Х.

Ф.И.О.

Хегиев С.В.

Ф.И.О.

Цевенов Б.А.

Ф.И.О.

Ф.И.О.



Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«22» мая, 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Ин. спец. Бабаев С.М.

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации испол. дир ООО УК "Жилищник"

должность, Ф.И.О.

Манджиев В.Х.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Кешев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений кв. 34. Цеденов.

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 2 мкр 20д.

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5.

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:

[Подпись]

Цеденов С.В. кв 34

Ф.И.О.

[Подпись]

Бабаев С.М.

Ф.И.О.

[Подпись]

Манджиев В.Х.

Ф.И.О.

[Подпись]

Кешев С.В.

Ф.И.О.

[Подпись]

[Подпись]

Ф.И.О.

[Подпись]

Ф.И.О.

Приложение № ___
к постановлению Администрации
города Элисты
от «22» 05 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«22» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

З. спец. Бабаев СМ.

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Испол. дир. ООО УК «Жилищник»

должность, Ф.И.О.

Манциев ВХ

представителя АО «Энергосервис» инспектор Хелиев СВ.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений КВН/22 Болдырев В.

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 2 мкр 21а.

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5.

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

Выполнено.

(выполнено/не выполнено)

Подписи:

Болдырев В. Болдырев В. Ф.И.О. КВ 22

Бабаев СМ Ф.И.О.

Манциев ВХ Ф.И.О.

Хелиев СВ Ф.И.О.



Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 28 » 05 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Г. Снег-Б. Габасов

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Моссервис-ка ООО, Шипиловский

Димовидов ТТ

должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» Волынаев И.И. техник

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений Мокеев И.С.

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 2 микр., дом 22

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

- выполнено -

(выполнено/не выполнено)

Подписи:

Мокеев И.С.
Габасов Г.С.
Димовидов Т.Т.
Волынаев И.И.

Иванов И.И.
Габасов Г.С.
Димовидов Т.Т.
Волынаев И.И.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Приложение № ___
к постановлению Администрации
города Элисты
от «27» 04 202 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«28» 05 202 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
М. Сундур-О. Габдуев С.М.
должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации мастер участка ООО, Шилинциска
Джамбушев Т.Т.
должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» техник Васильев И.М.
должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений _____
Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 2 микр., дом 23
адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
2,5
кгс/кв.см.

Вывод комиссии: выполнено
(выполнено/не выполнено)

Подписи: _____ Габдуев С.М.
Ф.И.О.


2 микр. дом 23 Общеш. Домовлад. № 11 _____
Ф.И.О.

_____ Джамбушев Т.Т.
Ф.И.О.

_____ Васильев И.М.
Ф.И.О.

_____ _____
Ф.И.О.

_____ _____
Ф.И.О.



Приложение № ___
к постановлению Администрации
города Элисты
от «17» 04 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«22» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
Зл. спец. Бабаев С.М.

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации испол. дир. ООО УК «Жилищник»

должность, Ф.И.О.
Манджиев ВХ

представителя АО «Энергосервис» инспектор Кегиев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений кв. №46. Эрендженова К.З.

Ф.И.О.
составили настоящий акт о том, что по адресу: 2 мкр 27д

адрес МКД
проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,5.

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено
(выполнено/не выполнено)

Подписи:
Зул _____ Эрендженова К.З. кв.46
_____ Ф.И.О.
Бабаев С.М. _____ Ф.И.О.
Манджиев ВХ _____ Ф.И.О.
Кегиев С.В. _____ Ф.И.О.
_____ Ф.И.О.
_____ Ф.И.О.
_____ Ф.И.О.



АКТ
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 16 » 05 2024г.

г. Элиста.

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации г.Элисты

М. Снег-Т. Габасов ЕМ

должность, Ф.И.О.

Представитель управляющей организации ООО «УК «Жилищник»

Исп. дир-р Магдигиев ВХ

должность, Ф.И.О.

Представителя АО «Энергосервис»

Вашкаев Со Ал, Хечиев СВ

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений

Шаранова ТА кв 25

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу

2-35

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5
кгс/см².

Вывод комиссии:

- выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Снег-Т

Габасов ЕМ

Ф.И.О.

Магдигиев ВХ

Ф.И.О.

Вашкаев Со Ал

Ф.И.О.

Хечиев СВ

Ф.И.О.

Шаранова ТА кв 25 / 25

Шаранова ТА

Ф.И.О.

АКТ
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 16 » 05 2024г.

г. Элиста.

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации г.Элисты

М. Спеч-Т Гобоев С М

должность, Ф.И.О.

Представителей управляющей организации ООО «УК «Жилищник»

исп. директор Мангушев В Х

должность, Ф.И.О.

Представителя АО «Энергосервис»

Вайцаев Ю М, Хемеш С В

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений

Бамбаев Д С Ю С

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу

2-37

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5
кгс/см².

Вывод комиссии:

- выполнено -

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Спеч-Т Гобоев С М

Ф.И.О.

Мангушев В Х

Ф.И.О.

Вайцаев Ю М

Ф.И.О.

Хемеш С В

Ф.И.О.

2 Ми. 37 г. 40 кв

Бамбаев Д С Ю С

Ф.И.О.

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«27» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Ведлець Боскомандиев БТ

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Испол. дир. ООО УК «Жилищник»

должность, Ф.И.О.

Манячиев ВХ

представителя АО «Энергосервис» инспектор Хешев СВ

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн/23. Надвидов

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 2 мкр 384

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением 7,5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено.

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Ф.И.О.

Ф.И.О.

Боскомандиев БТ

Ф.И.О.

Манячиев ВХ

Ф.И.О.

Хешев СВ

Ф.И.О.

И.И.Н. 0.38/23

Надвидов

Ф.И.О.

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«21» мая 2024 г. г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
Вед. спец. Босхомджиев БТ

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Испол. дир. ООО УК "Жилищник"
Мамедчиев ВХ

должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Кешев С.В.

должность, Ф.И.О.

,
представителя собственников помещений кв. № 46. Темертеева Я.Р.

Ф.И.О.
составили настоящий акт о том, что по адресу: 2 мкр 39а.

адрес МКД
проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,5.

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено.

(выполнено/не выполнено)

Подписи:

Ф.И.О.

Ф.И.О.
Босхомджиев БТ

Ф.И.О.
Мамедчиев ВХ

Ф.И.О.
Кешев С.В.

Ф.И.О.
Темертеева Я.Р.

Ф.И.О.



Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«16» 05 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

М. Спеч-Г Бабаев С М

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации исп. дир-р ООО УК «Жилищник»

Манджиев В Х

должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» Ванькаев И М, Хегиев С В

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений 8-7-39 Дубровина

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8-7

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

- выполнено -

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Бабаев С М Ф.И.О.

Манджиев В Х Ф.И.О.

Ванькаев И М Ф.И.О.

Хегиев С В Ф.И.О.

БДуб Ф.И.О.

Дубровина Ф.И.О.

8-7-39



Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«16» 05 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
г. Снег-б Бабаев СМ

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации исп. дир-р ООО УК «Жилищник»

Магумиев ВХ

должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» Ваюмаев ЮМ, Хешев СВ

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений 8-9 в/д 1 И.В. Мукоев

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8-9

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

- выполнено -

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Бабаев СМ

Бабаев СМ

Ф.И.О.

Магумиев ВХ

Магумиев ВХ

Ф.И.О.

Ваюмаев ЮМ

Ваюмаев ЮМ

Ф.И.О.

Хешев СВ

Хешев СВ

Ф.И.О.

8-9-1 Мукоев

Ф.И.О.

Мукоев

Ф.И.О.



Приложение № _____
к постановлению Администрации
города Элисты
от «22» мая 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«22» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Зл. степц Бабаев С.М.

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Центр дир. ООО УК "Наскелендент"

должность, Ф.И.О.

Манжичев В.Х.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Кешев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн/15.

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 МКР Юд.

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением 7,5.

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено.

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

8 МКР-10-15

В.Х.

Абулмисирова В.В.

Приложение № ___
к постановлению Администрации
города Элисты
от « 22 » мая 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 22 » мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
Гл. спец. Бабаев С.М.
должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Испол. дир. ООО Ж "Нилминик"
Манцисев В.Х.
должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Хегиев С.В.
должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн/22. Шамахов Р.Б.
Ф.И.О.





составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр 12 А
адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,5
кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено.
(выполнено/не выполнено)

Подписи:

	_____	Ф.И.О.
	<u>Бабаев С.М.</u>	Ф.И.О.
	<u>Манцисев В.Х.</u>	Ф.И.О.
	<u>Хегиев С.В.</u>	Ф.И.О.
<u>8-12А-22</u>	<u>Шамахов Р.Б.</u>	Ф.И.О.

Приложение № ____
к постановлению Администрации
города Элисты
от «27» 04 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 22 » мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

И. спец. Бабаев С.М.

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации испол. дир ООО УК «Жилищник»

должность, Ф.И.О.

Манжуев В.Х.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Кечиев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн/14. Шарашва Л.П.

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр 12 д.

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено.

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



8-12-14



Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

АКТ
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 16 » 05 2024г.

г. Элиста.

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации г.Элисты

И. Снег-Г. Бабаев СМ

должность, Ф.И.О.

Представителей управляющей организации ООО «УК «Жилищник»

Исп. дир-р Магдичиев ВХ

должность, Ф.И.О.

Представителя АО «Энергосервис»

Вайтнаев Соф Хемиев СВ

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений

Резванов СМ и В

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу

8-14

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5

кгс/см².

Вывод комиссии:

— выполнено —

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Магдичиев ВХ

Бабаев СМ

Ф.И.О.

Магдичиев ВХ

Ф.И.О.

Вайтнаев Соф

Ф.И.О.

Хемиев СВ

Ф.И.О.

Резванов СМ

Ф.И.О.

8-14-13

АКТ
опрессовки и промывки системы центрального отопления

“ 16 ” 05 2024г.

г. Элиста.

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации г.Элисты

гл. спец-б Габеев СМ

должность, Ф.И.О.

Представитель управляющей организации ООО «УК «Жилищник»

исп. дир-р Мамедов ВХ

должность, Ф.И.О.

Представителя АО «Энергосервис»

Вашаев ИМ, Хемид СВ

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений

8-15 кв 24 Щена НЗ

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу

8-15

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5

кг/см².

Вывод комиссии:

- выполнено -

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Мамедов ВХ

Габеев СМ

Ф.И.О.

Мамедов ВХ

Ф.И.О.

Вашаев ИМ

Ф.И.О.

Хемид СВ

Ф.И.О.

Щена НЗ 8-15-24

Ф.И.О.



Вашаев ИМ

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Элисты
от «17» мая 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«17» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Эксперт-консультант Дорджиев ХБ

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Испол. дир. ООО УК «Жилищник»

должность, Ф.И.О.

Мацциев ВХ

представителя АО «Энергосервис» инспектор Хезиев СВ

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн/42. Дорджиев ЭД

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр 16д

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Дорджиев ХБ

Ф.И.О.

Мацциев ВХ

Ф.И.О.

Хезиев СВ

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Дорджиев ЭД

Ф.И.О.

Дорджиев ЭД 16/42

Ф.И.О.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Элисты
от «17» мая 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«17» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Эксперт-консультант. Доржиев ХБ
должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Япол. дир ОООУК "Жилищник"
должность, Ф.И.О.
Манджиев ВХ

представителя АО «Энергосервис» инспектор Хешев СВ.
должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн/32 Борманганова ЛН
Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр. 174
адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,5.
кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено.
(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Доржиев ХБ.
Ф.И.О.

Манджиев ВХ.
Ф.И.О.

Хешев СВ.
Ф.И.О.

Ф.И.О.

ЛН

Борманганова ЛН 8-17-32
Ф.И.О.

АКТ
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 15 » мая 2024г.

г. Элиста.

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации г.Элисты

Главный специалист Бабоев С.М

должность, Ф.И.О.

Представителей управляющей организации ООО «УК «Жилищник»

Технический директор Шевцов И.Т

должность, Ф.И.О.

Представителя АО «Энергосервис» Хегиев С.В

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений Литков В.И (Кв.31)

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу 8 микр. д. 21

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5

кгс/см².

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Бабоев С.М

Ф.И.О.

Шевцов И.Т

Ф.И.О.

Хегиев С.В

Ф.И.О.

Литков В.И

Ф.И.О.

Миниш

Литков В.И.

Ф.И.О.

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«17» мая 2024 г. г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
Экспер-консультант Кордунцев Х.Б.
должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Испол. дир. ООО "Жилищник"
Манциев В.Х.
должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» инженер Козлов С.В.
должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений кв.1/52. Саранова Н.Б.
Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр 22д
адрес МКД
проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,5
кгс/кв.см.

Вывод комиссии:
выполнено.
(выполнено/не выполнено)

Подписи:


Кордунцев Х.Б. Ф.И.О.
Манциев В.Х. Ф.И.О.
Козлов С.В. Ф.И.О.

Ф.И.О.
Саранова Н.Б. Ф.И.О. 8-22-52
Ф.И.О.

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 21 » мая. 2024 г. г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
Вед. спец. Босхомджиев БТ

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Ногол дир. ООО УК "Нискишилик"

должность, Ф.И.О.
Манджиев ВХ

представителя АО «Энергосервис» инспектор Кечиев СВ

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн/35 Алексева ЕВ


Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр 234

адрес МКД
проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:
_____ выполнено _____
(выполнено/не выполнено)

Подписи:

_____ Босхомджиев БТ _____
_____ Манджиев ВХ _____
_____ Кечиев СВ _____
_____ _____
_____ _____
_____ Алексеева ЕВ _____
_____ Алексеева ЕВ _____
_____ _____
_____ Алексеева ЕВ _____
_____ _____

Приложение № ___
к постановлению Администрации
города Элисты
от «17» 02 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«21» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Вед. спец. Баскоманджиев Б.Т.

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации ЦПОЛ г.ар. ООО УК "Жилищник"

должность, Ф.И.О.

Манджиев В.Х.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Кегиев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений КВН/31

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 МКР 304

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Зестис



Ф.И.О.

Ф.И.О.

Баскоманджиев Б.Т.

Ф.И.О.

Манджиев В.Х.

Ф.И.О.

Кегиев С.В.

Ф.И.О.

Зубурова А.А. 8-30-31

Ф.И.О.

Приложение № ___
к постановлению Администрации
города Элисты
от «27» 04 2027 г. № 282

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«22» мая 2027 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Зл. спец. Бабаев СМ

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Нолон. дир. ООО УК "Нилонсервис"

должность, Ф.И.О.

Манджиев В.Х.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Хегиев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн/31 Сергеев Р.Р.

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8МКР 33д

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Ф.И.О.

Ф.И.О.

Бабаев СМ.

Ф.И.О.

Манджиев ВХ

Ф.И.О.

Хегиев СВ

Ф.И.О.

Сергеев Р.Р.

Ф.И.О.

8-33-38

Приложение № ___
к постановлению Администрации
города Элисты
от «28» 05 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«28» 05 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

М. Сму-б Бобаев С.М.

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации мастер ул-ка ООО, Шманышевский

Джамбуев ТТ

должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» Васильев И.М. Дехмен

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений Улиссиева А.П. 845

8-34 Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу:

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

2.5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

- выполнено -

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Тобаев С.М.

Ф.И.О.

Джамбуев ТТ

Ф.И.О.

Васильев И.М.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Улиссиева А.П.

8-34-45

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Гадеев

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Элисты
от «27» 04 2024 г. № 782.

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«28» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

З. спец. Бабаев С.М.

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации мастер уч. ООО УК "Жилищник"

должность, Ф.И.О.

Ангамбинов Т.Т.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Кегиев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн 46. Манжушева Т.Е.

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 МКР 35д

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

ВЫПОЛНЕНО

(выполнено/не выполнено)

Подписи:

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.



Манжушев 8-35-46 2 Манжушева Т.Е.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Элисты
от «27» 04 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«28» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
З. слец. Бабаев С.М.

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации мастер уч. ООО УК «ЖИЛИЩНИК»

должность, Ф.И.О.

Динамбинов Т.Т.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Хечиев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн/1 Самтунова В.В.

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр 36д.

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,5.







кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:

	<u>Самтунова В.В.</u>	Ф.И.О.
	<u>Бабаев С.М.</u>	Ф.И.О.
	<u>Динамбинов Т.Т.</u>	Ф.И.О.
	<u>Хечиев С.В.</u>	Ф.И.О.
		Ф.И.О.
		Ф.И.О.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Элисты
от «27» 04 2024 г. № 782.

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«28» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
Зисец Бабаев С.М.
должность, Ф.И.О.
представителей управляющей организации мастер уч. ОООУК "Жилищник"
должность, Ф.И.О. Джамбинов Т.Т.
представителя АО «Энергосервис» инспектор Хечиев С.В.
должность, Ф.И.О.
представителя собственников помещений КВН/12 Авадзев С.
Ф.И.О.
составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр 36(А) в.
адрес МКД
проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,5
кгс/кв.см.

Вывод комиссии:
выполнено.
(выполнено/не выполнено)

Подписи:

Ф.И.О.


Ф.И.О. Бабаев С.М.

Ф.И.О. Джамбинов Т.Т.

Ф.И.О. Хечиев С.В.

Ф.И.О. Авадзев С.М.

Ф.И.О. 8-36к9-12 С. Авадзев



АКТ
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 15 » 05 2024г.

г. Элиста.

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации г.Элисты

мажорит специалист Бабаев С.М

должность, Ф.И.О.

Представителей управляющей организации ООО «УК «Жилищник»

Темрабовой директор Ибраев К.Т

должность, Ф.И.О.

Представителя АО «Энергосервис»

Инженер Хейшев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений

Ибраев С.З (ив.49)

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу

8 мкр. 150

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5

кгс/см².

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Ибраев К.Т

Ибраев С.З

Бабаев С.М

Ф.И.О.

Ибраев К.Т

Ф.И.О.

Хейшев С.В

Ф.И.О.

8-50-49 Ибраев

Ибраев Сергей Зурганович

Ф.И.О.

Ф.И.О.

АКТ
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 15 » 05 2024г.

г. Элиста.

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации г.Элисты

Главный специалист Бабаев С.М

должность, Ф.И.О.

Представителей управляющей организации ООО «УК «Жилищник»

Технический директор Кевеши Т

должность, Ф.И.О.

Представителя АО «Энергосервис»

Инженер Хечиев С.В

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений

Бондарев А.П (инв.30)

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу

8 микр. р. 51

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,2

кгс/см².

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)



Бабаев С.М

Бабаев С.М

Ф.И.О.

Кевеши Т

Ф.И.О.

Хечиев С.В

Ф.И.О.

Хечиев С.В

Ф.И.О.

8-51-30 Бондарев А.П

Бондарев А.П

Ф.И.О.



Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Элисты
от «27» 05 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«17» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Эксперт-консультант Ворджиев Х.Б.

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации директор Манцжиев В.Х. ООО УК «Жилищник»

должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Кегиев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн 42. Толубичева Л.Н.

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр 524.

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5.

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено.

(выполнено/не выполнено)



Ворджиев Х.Б.

Ф.И.О.

Манцжиев В.Х.

Ф.И.О.

Кегиев С.В.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Д-52-42 к/мр Толубичева Л.Н.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Элисты
от «17» 07 2024 г. № 782

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«17» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

_____ должность, Ф.И.О.
Эксперт-консультант. Доржиев ХБ.

представителей управляющей организации Испол. дир ООО УК «Жилищники»
_____ должность, Ф.И.О.
Манджиев ВХ.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Касиев СВ.
_____ должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений квн 17 Логвиненко Л.В.
_____ Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр. 54д.
_____ адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,5.
_____ кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

Выполнено
(выполнено/не выполнено)

Подписи:

_____ Доржиев ХБ _____ Ф.И.О.
_____ Манджиев ВХ _____ Ф.И.О.
_____ Касиев СВ _____ Ф.И.О.
_____ _____ Ф.И.О.

_____ 8-54-17 _____ Ф.И.О.
_____ Логвиненко Л.В. _____ Ф.И.О.

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«27» 04 202__ г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
Босхоев БТ
должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации исп. дир -
Ук, Миллерин Мамедов ВХ
должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» Техник Валиев СМ
должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений Камлова ЧР 22
Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: г. Элиста 8-55
адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,4
кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

- выполнено -
(выполнено/не выполнено)

Подписи



Босхоев БТ

Босхоев БТ

Ф.И.О.

Мамедов ВХ

Ф.И.О.

Валиев СМ

Ф.И.О.

Ф.И.О.

8-55-22

Ф.И.О.

Камлова Камм.

Ф.И.О.

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«21» 05 202 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Босхондурчиев БТ

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации

Уч. дир-р УК «Жилищник»

должность, Ф.И.О.

Мацуриев ВХ

представителя АО «Энергосервис»

Васильков ЮА

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений

Благодарная ЛВ

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу:

г. Элиста 8-56

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,4

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Босхондурчиев БТ

Босхондурчиев БТ

Ф.И.О.

Мацуриев ВХ

Ф.И.О.

Васильков ЮА

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

г. Элиста 8-56 кв.3

Благодарная ЛВ

Благодарная ЛВ

Ф.И.О.

Приложение № _____
к постановлению Администрации
города Элисты
от « 27 » 04 202 г. № 781

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 21 » 05 202 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты
Бегмечет Босханушиев БТ
должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Исп. дир-р Ж. Шилицкий
Мелеушиев ВХ
должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» Волынский ИМ
должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений Кирилова ГД №836
Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8-58 ул. Железнодорожная
адрес МКД
проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением
7,4
кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

- выполнено
(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Бегмечет Босханушиев БТ
Ф.И.О.
Мелеушиев ВХ
Ф.И.О.
Волынский ИМ
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

8-58-36, Кирилова ГД Ф.И.О. Кирилова
Ф.И.О.

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

«22» мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:
представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Зл. спец. Бабаев СМ

должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации испол. дир. ООО УК "Жилищник"

должность, Ф.И.О.

Манджиев ВХ

представителя АО «Энергосервис» инспектор Кехиев СВ

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений кв/60 Суктушинова ЕБ

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: 8 мкр. 59д

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением 7,5

кгс/кв.см.

Вывод комиссии:

выполнено
(выполнено/не выполнено)

Подписи:



Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Бабаев СМ

Бабаев СМ

Манджиев ВХ

Кехиев СВ

Суктушинова ЕБ 8-59-60

Акт
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 17 » мая 2024 г.

г. Элиста

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации города Элисты

Эксперт-консультант. Дорджиев Х.Б.
должность, Ф.И.О.

представителей управляющей организации Испол. дир. ООО УК «Жилищник» Манциев ВХ

должность, Ф.И.О.

представителя АО «Энергосервис» инспектор Кешев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений кв. № 56 Солдусова В.П.

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу: ул. Клыкова 136А
адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением 7,5
кгс/кв.см.

Вывод

комиссии:

выполнено

(выполнено/~~не выполнено~~)

Подписи:

[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]
[Подпись]

Дорджиев Х.Б.
Ф.И.О.
Манциев ВХ.
Ф.И.О.
Кешев С.В.
Ф.И.О.
Солдусова В.П.
Ф.И.О.
[Подпись]
Ф.И.О.



АКТ
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 15 » мая 2024г.

г. Элиста.

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации г.Элисты

Табачкин Сергей Михайлович Бабаев С.М

должность, Ф.И.О.

Представителей управляющей организации ООО «УК «Жилищник»

Технический директор Ибрагимов И.Т

должность, Ф.И.О.

Представителя АО «Энергосервис»

Инспектор Хегиев С.В

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений

Тубаева Ч.И (д.з)

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу

ул. Кавказская, д. 142

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

1,5

кгс/см².

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:

[Подпись]

[Подпись]

[Подпись]

[Подпись]



Хегиев С.В.

Ф.И.О.

Тубаева Ч.И

Ф.И.О.

Ф.И.О.

АКТ
опрессовки и промывки системы центрального отопления

« 15 » мая 2024г.

г. Элиста.

Комиссия в составе:

представителя Управления ЖКХ и строительства Администрации г.Элисты

Тлабинов Владимир Бабаев С.М.

должность, Ф.И.О.

Представителей управляющей организации ООО «УК «Жилищник»

Тлевердиевский директор Тлевердиев Т.

должность, Ф.И.О.

Представителя АО «Энергосервис»

Инспектор Хегмев С.В.

должность, Ф.И.О.

представителя собственников помещений

Самурев В.И. (157)

Ф.И.О.

составили настоящий акт о том, что по адресу

ул. Кавказская 148

адрес МКД

проведена опрессовка и промывка системы центрального отопления давлением

7,5
кгс/см².

Вывод комиссии:

выполнено

(выполнено/не выполнено)

Подписи:

Тлабинов

Бабаев

Ф.И.О.

Тлевердиев

Ф.И.О.

Хегмев С.В.

Ф.И.О.

Самурев В.И.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

